



## G M I N A   S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: [gmina@skrwilno.pl](mailto:gmina@skrwilno.pl)

[www.bip.skrwilno.pl](http://www.bip.skrwilno.pl)

Skrwilno, dnia 30 sierpnia 2017 roku

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **RI.271.19.2017.AS**

Nazwa zadania: „**Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie. ETAP II**”

Zadanie realizowane ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję:

#### I. Pytania Wykonawcy

*1. Czy mają Państwo projekt geologiczny, jeśli tak to proszę o jego załączenie.*

**Zamawiający posiada projekt robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 4. Projekt robót geologicznych został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego [www.bip.skrwilno.lo.pl](http://www.bip.skrwilno.lo.pl) w zakładce Przetargi.**

*2. Po czyjej stronie jest nadzór geologiczny i opracowanie potrzebnej dokumentacji dla odwiertu nr 4?*

**Zamawiający informuje, iż nadzór geologiczny i opracowanie potrzebnej dokumentacji geologicznej dla odwiertu nr 4 leży po stronie Wykonawcy.**

#### II. Pytania Wykonawcy

*1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót stanowiących przedmiot umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, jaka będzie obowiązywać kolejność ważności dokumentów tj. SIWZ, STWiOR, przedmiar, opis techniczny czy rysunki?*

**Zamawiający uznaje wszystkie wymienione w pytaniu dokumenty za równoważne.**

*2. Zamawiający jest zobowiązany do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący i ściśle określający zakres prac. Czy Zamawiający na stronie biuletynu informacji publicznej załączył całość dokumentacji projektowej jaką dysponuje Inwestor, dotyczącej ww. zadania oraz czy ona jest kompletna.*

*3. Czy Zamawiający dysponuje projektem geologicznym otworu studziennego nr 4, jeśli tak zwracamy się o załączenie go na stronie Zamawiającego wraz z kartą odwiertu. W przypadku braku projektu geologicznego czy jego opracowanie wchodzi w zakres prac Wykonawcy?*

**AD. 2. i AD. 3. Zamawiający zamieszcza projekt robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z**



## G M I N A   S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: [gmina@skrwilno.pl](mailto:gmina@skrwilno.pl)

[www.bip.skrwilno.pl](http://www.bip.skrwilno.pl)

**utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 4 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego [www.bip.skrwilno.lo.pl](http://www.bip.skrwilno.lo.pl) w zakładce Przetargi.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert, który upływa 5 września 2017 r. o godz. 12<sup>00</sup>.

**WÓJT**  
*mgr inż. Dariusz Kolczyński*

---

Kierownik Zamawiającego