



G M I N A S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

e-mail: gmina@skrwilno.pl

NIP 8921453887

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 28 sierpnia 2017 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **RI.271.19.2017.AS**

Nazwa zadania: **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie. ETAP II”**

Zadanie realizowane ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję:

I. Pytania Wykonawcy

1. *Czy Zamawiający rozważy możliwość wprowadzenia płatności comiesięcznej, a nie jednorazowej po odbiorze końcowym?*

Zamawiający realizując zamówienie wyklucza wprowadzenie płatności comiesięcznej.

II. Pytania Wykonawcy

2. *Czy ze względów organizacyjnych Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (lub jej braku) razem z ofertą przetargową datowanego na dzień przygotowania oferty?*

Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (lub braku przynależności) datowanego na dzień otwarcia ofert. Jednocześnie informuję o możliwości przesłania przedmiotowego oświadczenia w formie elektronicznej (skan podpisanego oświadczenia).

III. Pytania Wykonawcy

3. *Czy zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania złoża katalitycznego na pierwszym stopniu filtracji, gdyż to złożo zostanie i tak dezaktywowane przez wytrącające się tlenki żelaza?*

Zamawiający podtrzymuje zastosowanie złoża katalitycznego na pierwszym stopniu filtracji.

IV. Pytania Wykonawcy

4. *Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o przynajmniej 7 dni.*

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

WÓJT

mgr inż. Kierownik Zamawiającego