

RI.271.4.2012.KJ

SKRWILNO, 16 kwietnia 2012 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RI.271.4.2012.KJ.

Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skrwilno

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zapytanie jednego z wykonawców.

„Zgodnie z art. 38 poz. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późniejszymi zmianami) zwracam się o sprecyzowanie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skrwilno”. Znak sprawy: RI.271.4.2012.KJ

Pytanie 1

W związku z niejasnymi zapisami w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wymagań dotyczących bioreaktorów proszę o sprecyzowanie czy oczyszczalnia biologiczna może składać się z jednego zbiornika, czy z dwóch lub więcej?

Pytanie 2

Czy w przypadku zastosowania oczyszczalni składających się z osadnika wstępnego i bioreaktora, deklaracja zgodności z normą PN-EN 12566-3 musi obejmować kompletne urządzenie, czy wystarczy sam bioreaktor?

Pytanie 3

Jaki został przyjęty sterownik zarządzający pracą biologicznej oczyszczalni ścieków?

Pytanie 4

Proszę o wyjaśnienie czy oczyszczalnia biologiczna musi posiadać bufor do przyjęcia nierównomiernego dopływu ścieków i system dozowania ścieku?

Pytanie 5

Proszę o wyjaśnienie czy zastosowane w projekcie urządzenia do rozsączania ścieków oczyszczonych muszą posiadać deklarację zgodności z Aprobatą techniczną?”

Wyjaśnienie I.

Ad.1. Odpowiedź:

Oczyszczalnia biologiczna musi składać się z oddzielnego osadnika wstępnego i bioreaktora z filtrem.

Ad.2. Odpowiedź:

Deklaracja Zgodności z normą PN-EN 12566-3 musi dotyczyć kompletnej biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ad.3. Odpowiedź:

Sterownik musi w pełni automatycznie zarządzać algorytmem pracy oczyszczalni. Sterownik musi być zabezpieczony przed możliwością zmiany ustawień fabrycznych przez osoby do tego nie uprawnione. Sterownik zarządza pracą dmuchawy, elektrozaworem pompy dozującej ścieki i elektrozaworem pompy do recykulacji wewnętrznej. Sterownik musi posiadać funkcję urlopową umożliwiającą pracę oczyszczalni przy czasowym braku dopływu ścieków.

Ad.4. Odpowiedź:

Biologiczna oczyszczalnia ścieków musi posiadać w osadniku wstępnym przewidzianą dodatkową pojemność buforową do przyjęcia nierównomiernej ilości ścieków, który pompą dozującą jest podawany do bioreaktora.

Ad.5. Odpowiedź:

Zastosowane w projekcie urządzenia do rozsączania ścieków oczyszczonych muszą posiadać deklarację zgodności z Aprobataą techniczną.

Zapytanie kolejnego z wykonawców

1. *Czy Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami- na warunkach wskazanych w art. 647 k.c.*
2. *Czy przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy oraz przedłożyć projekt zawieranej z nim umowy, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego?*
3. *Czy w złożonej ofercie Zamawiający żąda wskazania zakresu robót powierzonych podwykonawcy?*
4. *Jak zachowa się Zamawiający w przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże w ofercie podwykonawców, a będzie się nimi posługiwał w trakcie realizacji zadania? Informujemy, iż wiele firm wykonuje zadania posługując się podwykonawcami, którzy nie są zgłoszeni do wykonywania zadania, co w konsekwencji prowadzi często do braku zapłaty za wykonane roboty, a to z kolei doprowadza do upadłości współpracujących firm."*

Wyjaśnienie II

Zamawiający wyraził zgodę na powierzenie części lub całości zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 647¹ kc, gdyż odmienne postanowienia umowne są nieważne wedle par.6 artykułu 647¹ kc.

Zatem zgodnie z art. 647¹ kc:

§ 1. W umowie o roboty budowlane, o której mowa w art. 647, zawartej między inwestorem a wykonawcą (generalnym wykonawcą), strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Mając powyższe na uwadze zamawiający oczekuje realizacji zadania zgodnie ze wskazanymi przepisami kodeksu cywilnego jako ius cogens, tj. obowiązującymi obligatoryjnie, bez możliwości wprowadzania swobodnych uregulowań przez strony, gdyż byłyby one nieważne z mocy prawa (art. 647¹ & 6 kc).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Dariusz Kolczyński



Kierownik Zamawiającego