



Instalacja chłodnicza gaz/ciecz 6,38/15,88mm
sprowadzona w listwach osłonowych przez strop
do piwnicy i dalej do jednostek zewnętrznych

Klimatyzator typu split Inverter
jednostka wewnętrzna ASYA18LE
moc chłodnicza – 5,2kW
moc grzewcza – 6,3kW
moc elektryczna 1,48/1,68kW
U=230V, I=7,6A

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI	
8	NAZWA POMIESZCZENIA powierz. m2
8	PIWNICA
8	KŁATKA SCHODOWA A
8	KOMUNIKACJA
8	PRZEDSIÓDNEK
8	ARCHIWUM 1
8	ARCHIWUM 2
8	ARCHIWUM 3
8	ARCHIWUM 4
8	ARCHIWUM 5
8	ARCHIWUM 6
8	GARAŻ
8	KOTŁOWNIA
8	MAG. G. PALU
8	KOMUNIKACJA
8	WC
8	POM. GOSP.
8	POM. SOCJALNE
8	SUMA POWIERZCHNI
8	KŁATKA SCHODOWA B
8	KOMUNIKACJA
8	ARCHIWUM
8	MAGAZYN+KOMUNIKACJA
8	KOMUNIKACJA
8	POM. GOSP.
8	WC
8	ARCHIWUM
8	ARCHIWUM
8	SUMA POWIERZCHNI
8	SUMA POWIERZCHNI PIWNICY
PARTER	
8	KŁATKA SCHODOWA A
8	HALL+KOMUNIKACJA
8	SALA KONFERENCYJNA
8	POM. BIUROWE 1
8	POM. BIUROWE 2
8	POM. BIUROWE 3
8	POM. BIUROWE 4
8	POM. BIUROWE 5
8	POM. BIUROWE 6
8	POM. BIUROWE 7
8	WC MĘSKIE
8	WC DAMSKIE
8	SUMA POWIERZCHNI
8	KŁATKA SCHODOWA B
8	KOMUNIKACJA
8	POM. BIUROWE 8
8	POM. BIUROWE 9
8	POM. BIUROWE 10
8	POM. BIUROWE 11
8	POM. BIUROWE 12
8	WC MĘSKIE
8	WC DAMSKIE
8	SUMA POWIERZCHNI
8	SUMA POWIERZCHNI PARTERU
8	KŁATKA SCHODOWA A
8	KOMUNIKACJA
8	POM. BIUROWE 13
8	POM. BIUROWE 14
8	POM. BIUROWE 15
8	POM. BIUROWE 16
8	POM. BIUROWE 17
8	POM. BIUROWE 18
8	POM. BIUROWE 19
8	POM. BIUROWE 20
8	POM. BIUROWE 21
8	POM. BIUROWE 22
8	POM. BIUROWE 23
8	POM. BIUROWE 24
8	POM. BIUROWE 25
8	POM. BIUROWE 26
8	POM. BIUROWE 27
8	POM. BIUROWE 28
8	POM. BIUROWE 29
8	MAGAZYN
8	WC MĘSKIE
8	WC DAMSKIE
8	WC
8	SUMA POWIERZCHNI
8	KŁATKA SCHODOWA B
8	WC
8	KOMUNIKACJA
8	MAGAZYN
8	POM. BIUROWE 30
8	POM. BIUROWE 31
8	POM. BIUROWE 32
8	SUMA POWIERZCHNI
8	SUMA POWIERZCHNI PIWNICY
8	SUMA POWIERZCHNI OGÓŁEM
8	POWIERZCHNIA ZABUDOWY

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO URZĘDU GMINY W SKRWILNIE POPRZECZ JEGO TERMOMODERNIZACJĘ I WYMIANIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH	
ADRES INWESTYCJI	87-510 SKRWILNO, UL. RYPIŃSKA 7, DZ. NR EWID. 711/13	
ADRES INWESTORA	UL. RYPIŃSKA 7, 87-510 SKRWILNO, POWIAT RYPIŃSKI	
INWESTOR	GMINA SKRWILNO UL. RYPIŃSKA 7, 87-510 SKRWILNO	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Sikorski KUP/0073/POWS/07	podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Alicja Dembowska UA-V-7342-5/6/98 Wk	podpis
OPRACOWAŁ	mgr inż. Dorota Łukasiak	podpis
TYTUŁ RYSUNKU	NOWA INSTALACJA WOD-KAN. I WENTYLACJI MECH. RZUT PIWNIC	
SKALA 1:100	DATA: 26.05.2015	NR RYSUNKU: 8