| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia |
|---|---|
| -1 | POWIERZ. KOM. |
| -2 | MAGAZYN |
| -3 | MAGAZYN |
| -4 | POWIERZ. KOM. |
| -5 | MAGAZYN |
| -6 | MAGAZYN |
| -7 | POWIERZ. KOM. |
| -8 | MAGAZYN |
| -9 | MAGAZYN |
| -10 | MAGAZYN |
| -11 | MAGAZYN |
| -12 | MAGAZYN |
| -13 | MAGAZYN |
| -14 | MAGAZYN |
| -15 | MAGAZYN |
| -16 | MAGAZYN |
| -17 | MAGAZYN |

SW — Szyna wyrównawcza, prefabrykowana, z zaciskami śrubowymi, montowana na ścianie na wysokości h=2,2m ppp.
Proponowana specyfikacja : 1802-5 FS wg katalogu OBO.

Płaskownik StZn 25*4 układany na ścianie, na metalowych uchwytach, malowany w pasy zielono-żółte.

Płaskownik StZn 25*4 układany na posadzce, malowany w pasy koloru zielono-żółtego.

Płaskownik StZn 25*4 układany na ścianie, na metalowych uchwytach, w kierunku zacisku probierczego.

Zasilanie urządzeń węzła cieplnego i urządzeń pompy ciepła wykonać z rozdzielnicy RPT.
Rozdzielnica RPT w obudowie metalowej, naścienna, o klasie szczelności IP66/IK10, z drzwiami metalowymi zamykanymi na zamek patentowy.
Szczegóły rozwiązań wg projektów wykonawczych.

1, 2 - Zbiornik buforowy z grzałką elektryczną, zanurzeniową
P=6,0kW/430V;
Imax=9,60A
Zasilanie : YKYżo 4*6 od RPT (L1+L2+L3+PE)
Zabezpieczenie w RPT : C16/3P
3 - Zasobnik cwu wyposażony w czujnik temperatury

# PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO PIWNIC. RZUT PIWNIC.

**PROJEKT BUDOWLANY**

**Układ sieci : TNC dla linii zasilającej RG,**
**TNS dla instalacji odbiorczych**

**Dodatkowa ochrona przed porażeniem :**
**natychmiastowe odłączenie zasilania.**


BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY.PL
mgr inż. Łukasz Dymkowski
87-800 Włocławek, ul. Pawia 19


| | |
|---|---|
| INWESTOR : | GMINA SKRWILNO<br>87-510 SKRWILNO, UL. RYPIŃSKA 7 |
| INWESTYCJA : | ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SKRWILNIE |
| ADRES : | 87-510 SKRWILNO, UL. LEŚNA 11<br>DZIAŁKA NR EWID. 918/6 |
| TEMAT : | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE.<br>PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO PIWNIC. RZUT PIWNIC |
| PROJEKTANT : | mgr Inż. Krzysztof Hirsch<br>nr upr. UA-V-8386/5/98/90 Wk, bez ograniczeń<br>wpis do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa<br>pod numerem KUP/IE/0111/03 |
| ASYSTENT : | inż. Jacek Hirsch |
| SPRAWDZIŁ : | inż. Jan Klockowski<br>nr upr. UA-V-8386/5/2/85 Wk, bez ograniczeń<br>wpis do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa<br>pod numerem KUP/IE/1089/01 |
| DATA : 26.02.2016 | Skala 1:100 — RYS. NR EB-T.05 — BRANŻA: ELEKTRYCZNA |