



### LEGENDA

- bednarka ze stali ocynkowanej FeZn 30x4mm
- drut ze stali ocynkowanej 8mm
- złącze kontrolne w puszcze POH na wys. 0,3 - 1,8m
- połączenie trwałe metaliczne
- uziom  $R < 10 \text{ Ohm}$

- DACH BUDYNKU BĘDZIE KRYTY PAPĄ.
- JAKO ZWODY POZIOME WYKOZYSTAĆ DRUT FeZn 8mm.
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE Z DRUTU FeZn 8mm UKŁADAĆ W RURKACH PCV.
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ POPRZECZ ZŁĄCZE KONTROLNE Z UZIOMEM OTOKOWYM/FUNDAMENTOWYM PRZECZ SPAWANIE. ALTERNATYWNIE ZAMIAST UZIOMU OTOKOWEGO MOŻNA WYKONAĆ UZIOM FUNDAMENTOWY Z WYPROWADZENIAMI W MIEJSCACH JAK NA RYSUNKU.
- UZIOM OTOKOWY PROWADZIĆ BEDNARKĄ OCYNKOWANĄ FeZn 30x4mm W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 0,5m ORAZ W ODLEGŁOŚCI MIN. 1m OD BUDYNKU.
- WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE DACHU (W TYM RYNNY, KOMINY, WYWIETRZAKI) PRZYLĄCZYĆ DO UKŁADU ZWODÓW POZIOMYCH DRUTEM FeZn 8mm.

<div><div><div><div></div><div>inpro</div></div><div><div>Biuro Inwestycyjno - Projektowe</div><div>tk.inpro</div><div>Tomasz Kraweć, 14-202 Ilawa ul. Smolki 17</div><div>tel: 0 697 897 254, 089 679 05 04; fax: 089 679 05 93</div></div></div></div>		
Tytuł: INSTALACJA ODGROMOWA		
Nazwa inwestycji: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OKALEWIE	Data: 03.2017r.	
Adres inwestycji: DZ. NR 825/2, OBRĘB NR 0009 - OKALEWO, GMINA SKRWILNO, POWIAT RYPIŃSKI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE	Skala: 1:100	
Inwestor: GMINA SKRWILNO UL. RYPIŃSKA 7, 87-510 SKRWILNO	Nr rys: E-06	
Projektant: inż. Tomasz Kraweć	Nr uprawnień: WAM/0065/PWOE/06	Podpis:
Sprawdzający: inż. Tomasz Kasprowicz	Nr uprawnień: WAM/0097/PWOE/12	Podpis: