



G M I N A S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 28 września 2017 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: RI.271.23.2017.AS

Nazwa zadania: „**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Okalewie.**”

Zadanie realizowane w ramach **Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.**

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję:

I. Pytania Wykonawcy

1. *Dokumentacja projektowa i przedmiary nie przewidują przeróbki istniejącego dachu szkoły w miejscach styku z projektowaną halą a jest to konieczne ze względu na wody deszczowe, które będą spływać na projektowaną ścianę i zalewać istniejącą szkołę, Czy wchodzi to w zakres przetargu, jeśli tak zwracam o dostarczenie rysunków i przedmiarów na wykonanie przebudowy istniejącego dachu.*

Ad. 1. Należy przewidzieć połączenie istniejącego dachu z projektowaną ścianą szczytową sali gimnastycznej, jednakże rzeczywiste rozwiązanie zostanie pokazane w projekcie wykonawczym, po odkryciu istniejącej więźby dachowej budynku szkoły.

2. *Projekt przewiduje w połaci dachowej okna o szerokości 78 cm natomiast rozstaw osiowy krokwi wynosi 75 cm. Zwracamy się o skorygowanie błędów w projektowanych otworach.*

Ad. 2. Należy zastosować okno o maksymalnej szerokości dostosowanej do rozstawu krokwi.

3. *Dokumentacja przewiduje taśmy stężące stalowe połączyć dachową w miejscu VELUX czy na pewno takie rozwiązanie jest właściwe?*

Ad. 3. Należy przewidzieć przesunięcie okna połaciowego w celu uniknięcia kolizji ze stężeniem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

W O J T

mgr inż. Dariusz Kolczyński

Kierownik Zamawiającego