



G M I N A S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

NIP 8921453887

e-mail: gmina@skrwilno.pl

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 14 września 2017 roku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **RI.271.23.2017.AS**

Nazwa zadania: „**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Okalewie.**”

Zadanie realizowane w ramach **Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.**

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuję:

I. Pytania Wykonawcy

1. *Jeden z warunków udziału w postępowaniu mówi o konieczności zrealizowania przez wykonawcę 2 robót budowlanych o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda, w zakresie rzeczowym zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Czy Zamawiający zaakceptuje robotę budowlaną polegającą na rozbudowie istniejącego obiektu budowlanego, czy musi być to tylko i wyłącznie budowa nowego obiektu?*

Zamawiający zaakceptuje robotę budowlaną polegającą na rozbudowie istniejącego obiektu budowlanego.

II. Pytania Wykonawcy

1. *Na wykazie są tylko jedne drzwi D8, gdy tymczasem w dokumentacji występują one dwa razy - na parterze i na piętrze. Czy należy skorygować ilość tych drzwi z 1 na 2 sztuki?*

Zamawiający : Należy przyjąć 2 szt.

2. *Na rzucie parteru znajdują się drzwi, których nie widzę w zestawieniu stolarki. Są to drzwi o szerokości 250 cm, między korytarzem, a salą gimnastyczną. Jaka jest ich wysokość i z czego mają być wykonane?*

Zamawiający : Są to drzwi o wysokości 2,1 m, wykonane z PCV.

III. Pytania Wykonawcy

1. *Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów lub kosztorysów ślepych (zerowych) w wersji ath. dla ww. postępowania przetargowego.*

Zamawiający nie dysponuje wersją ath. przedmiarów/kosztorysach ślepych (zerowych).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

Z up. WÓJTA

mgr Jolanta Benjaminska
Kierownik Zamawiającego
SEKRETARZ GMINY